(1) Baumusterprüfbescheinigung

(2) Nr. der Baumusterprüfbescheinigung: **ZP/B167/20**

(3) Produkt: **Anschlageinrichtung Typ A**
Typ: POINT-15

(4) Hersteller: **INNOTECH Arbeitsschutz GmbH**

(5) Anschrift: **Laizing 10, 4656 Kirchham, Österreich**

(6) Die Bauart dieser Produkte sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen sind in der Anlage zu dieser Baumusterprüfbescheinigung festgelegt.

(7) Die Zertifizierungsstelle der DEKRA Testing and Certification GmbH bescheinigt, dass diese Produkte die grundlegenden Anforderungen gemäß den unter Punkt 8 aufgeführten Normen erfüllen. Die Ergebnisse der Prüfung sind in dem Bericht PB 20-200 niedergelegt.

(8) Die Normanforderungen werden erfüllt durch Übereinstimmung mit

DIN EN 795:2012 **DIN CEN/TS 16415:2017**

(9) Diese Baumusterprüfbescheinigung bezieht sich nur auf die Konzeption und die Baumusterprüfung der beschriebenen Produkte in Übereinstimmung mit den genannten Normen. Für Herstellung und Inverkehrbringen der Produkte sind gegebenenfalls weitere Anforderungen zu erfüllen, die nicht durch diese Bescheinigung abgedeckt sind.

(10) Diese Baumusterprüfbescheinigung ist bis zum 17.09.2025 gültig.

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, den 18.09.2020

Geschäftsführer

Dieses Zertifikat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.
DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße. 15, 70565 Stuttgart
Zertifizierungsstelle: Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum
Telefon +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-401, DTC-Certification-Body@dekra.com

(11) Anlage zur

(12) **Baumusterprüfbescheinigung**
ZP/B167/20

(13) 13.1 Gegenstand und Typ

Anschlageinrichtung Typ A
Typ: POINT-15

13.2 Beschreibung

Die Anschlageinrichtung, Typ: POINT-15 (Bild 1), dient als Einzelanschlagpunkt zur Sicherung von maximal drei Personen gegen Absturz.

Die Anschlageinrichtung besteht aus einer Anschlagöse, welche auf dem oberen Ende einer Gewindestande verschraubt und mit zwei Sechskantmuttern M16 gesichert ist. An der frei drehbaren Anschlagöse kann sich der Benutzer mit seiner persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz sichern.

Die Anschlageinrichtung, Typ: POINT-15 wird auf geeigneten Untergründen mit ausreichender Festigkeit über die entsprechenden Befestigungselemente direkt am Bauwerk befestigt. Die Höhe der Anschlageinrichtung beträgt zwischen 100 mm und 600 mm.

Die Anschlageinrichtung ist aus korrosionsbeständigem Stahl gefertigt und kann in alle Richtungen horizontal und vertikal zur Dachkante belastet werden.

Des Weiteren findet das Produkt unter der Typenbezeichnung: AIO-POINT-15 als Komponente in dem Seilsystem, Typ: INNOTECH ALLinONE Verwendung.

Bild 1: Anschlageinrichtung, Typ: POINT-15

(14) Bericht

PB 20-200, 18.09.2020

Dieses Zertifikat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.
DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße. 15, 70565 Stuttgart
Zertifizierungsstelle: Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum
Telefon +49.234. 3696-400,Fax +49.234. 3696-401,DTC-Certification-Body@dekra.com